



- 1、码头构筑物屋面铺设供水管道
- 2、管架横杆@3000 (大于400的梁端设置固定支撑)
- 3、给水管: DN50 PE管

- 1、求新结构供水井内漏厂区构筑物管架铺设供水管道至门化工岗位
- 2、管架顶部距地高度4M-6.8M, 管架横杆@3000 (大于400的梁端设置固定支撑)
- 3、给水管: DN100 PE管

镇江海纳115#门至储运(海事)码头段供水改造工程
施工平面图

1. 标高同图注至: 1.6